

VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI

1. Projekts izstrādāts ņemot vērā LR spēkā esošos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus.
Projekts izstrādāts uz arhitektūras sadaļas ģenerālplāna.
2. Ūdensapgāde no artēziskā urbuma precizēt pēc akas izurbšanas.
3. Ūdensvads ieprojektēts no PE spiediena caurulēm. Caurulēm jābūt ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu.
4. Sadzīves kanalizācija ieprojektēta no PVC kanalizācijas caurulēm.
4. Skatakas ieprojektētas no saliekamā dz/betona.
5. Dzeramā ūdens aprēķina daudzums: 3.4 m3/dnn; 2.52m3/st/ 1.53L/s.
6. Nepieciešamais spiediens 20m.
7. Lokālās attīrīšanas iekārtas sastāv no:
bioloģiskām attīrīšanas iekārtām ar nepieciešamo jaudu 3.4 m3/dnn
filtrācijas tuneļi GRAF 2x(7X300) ar jaudu 4.2m3/dnn
8. Montējot plastmasas caurules , skatakas un iekārtas jāņem vērā raotājfirmas montāas instrukcijas un noteikumi.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- ×

K

×

demontējamā kanalizācija
- K1

—

projektējamā sadzīves kanalizācija
- Ū1

—

projektējamais ūdensvads
- Ū1-1

projektējamā ūdensvada aka
- K1-1

projektējamā kanalizācijas skataka
- 6.12

5.06

zemes virsma
caurules teknes atzīme
- ST

—

projektējamā siltumtrase

ZĪMĒJUMU SARAKSTS


Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
ŪKT-1	VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI	
ŪKT-2	ĢENERĀLPLĀNS AR ŪK TĪKLIEM	
ŪKT-3	Ū1 GARENPROFILS	
ŪKT-4	K1 GARENPROFILS	

PIELIKUMĀ: DARBA DAUDZUMI UZ 2 LAPĀM

IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS

1. LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
2. LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"
3. LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves"

IZVIETOJUMA SHĒMA



Būvprojekta ŪKT daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ŪKT daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ŪKT daļas
vadītājs

AIJA GAILE
(vārds un uzvārds)

50-50
(sertifikāta nr.)

(datums)

(paraksts)

<div><div><div>qr</div><div>PROJEKTS</div></div><div><div>talr.: +371 29228183</div><div>e-pasts:artis_gedrovics@inbox.lv</div><div>Liepājas iela 31-1, Rīga LV-1002, LATVIJA</div></div></div>	PASŪTĪJUMS: DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS „LILIJAS” UN MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS „MISAS KANTORA ĒKA” REKONSTRUKCIJA PAR DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.	
BŪVPROJ.VADĪTĀJS: SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS BŪVPR. ŪKT DAĻAS VAD. A.GAILE SERT.:Nr.50-50 INŽENIERE: A.GAILE	PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA	STADIJA: T.P.
LĪGUMA NR.: 12-11-KNP	27.02.2012.	LAPA ŪKT-1
		LAPA NR.