



| Nr. | Tips, marka | Nosaukums | Mērv. | Skaitis | Piezīmes |
|-------------------------------|-------------|--|-------|---------|----------|
| <u>Divstāvu dzīvojamā ēka</u> | | | | | |
| 22. | | Spēka sadalne GS2, 48-vietīga, iebūvēta, IP20 (skat. lapu EL-14) | k-ts | 1 | |
| | | - ievada slēdzis 4-polu, In=50A | gab. | 1 | |
| | | - ievada slēdzis 4-polu, In=25A | gab. | 1 | |
| | | - automātslēdzis 4-polu, In=25A, "C" | gab. | 1 | |
| | | - automātslēdzis 4-polu, In=16A, "B" | gab. | 2 | |
| | | - automātslēdzis 2-polu, In=16A, "C" | gab. | 20 | |
| | | - automātslēdzis 2-polu, In=10A, "C" | gab. | 15 | |
| | | - noplūdes automāts 2-polu, In=16A, 30mA | gab. | 4 | |
| | | - krēslas relejs 2-polu, In=10A | gab. | 2 | |
| 23. | | Apgaismes armatūra, mont. pie griestiem, IP20 | gab. | 20 | |
| 24. | | Apgaismes armatūra, mont. pie griestiem, IP44 | gab. | 15 | |
| 25. | | Apgaismes armatūra, mont. pie sienas, IP20 | gab. | 2 | |
| 26. | | Apgaismes armatūra, mont. pie sienas ārā | gab. | 2 | |
| 27. | | Apgaismes armatūra, iekaramā, IP20 | gab. | 15 | |
| 28. | | Avārijas apgaismes armatūra "Izeja", deg visu laiku, IP20 | gab. | 2 | |
| 29. | | Apgaismes armatūra ēkas numura izgaismošanai | gab. | 1 | |
| 30. | | Slēdzis (z.a.), In=10A | gab. | 15 | |
| 31. | | Slēdzis ventilatoru iesl./izsl. (z.a.), In=10A | gab. | 5 | |
| 32. | | Grupu slēdzis (z.a.), In=10A | gab. | 5 | |
| 33. | | Parslēdzis (z.a.), In=10A | gab. | 12 | |
| 34. | | Slēdzis (z.a.), hermētisks IP44, In=10A | gab. | 10 | |
| 35. | | Slēdzis ventilatoru iesl./izsl. (z.a.), hermētisks IP44, In=10A | gab. | 5 | |
| 36. | | Krustslēdzis (z.a.), In=10A | gab. | 2 | |
| 37. | | Sienas kontakts (z.a.), In=16A | gab. | 50 | |
| 38. | | Dubultkontakts (z.a.), In=16A | gab. | 5 | |
| 39. | | Sienas kontakts (z.a.), hermētisks IP44, In=16A | gab. | 15 | |
| 40. | NYM-J | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 5x4mm ² | m | 30 | |
| 41. | NYM-J | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 5x2,5mm ² | m | 100 | |
| 42. | NYM-J | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 4x1,5mm ² | m | 70 | |
| 43. | NYM-J | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 3x2,5mm ² | m | 780 | |
| 44. | NYM-J | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 3x1,5mm ² | m | 670 | |

| | | | | | |
|--|--|--|----|--------------------------|-----------|
| Objekts | Mežniecības kantora ēkas un divstāvu dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Mellupī, Ķekavas pag., Ķekavas nov. | Rasējuma nosaukums Galveno materiālu saraksts Elektroapgāde | | | |
| Pasūtītājs | Ķekavas novada pašvaldība |  SIA "D&V Projekts" Būvkomersanta Reģ. Nr.: 4529-RA Saules iela 110-60, Ventspils mob.: (+371) 6 752 50 14 e-pasts: birojs@dunvprojekts.lv | | Projekta Nr. | DV/002-12 |
| Ģenerālprojektētājs  tālrunis: +371 29228183 e-pasts:artis_gedrovics@inbox.lv Līepājas iela 31-1, Rīga LV-1002, LATVIJA | Datums | | | 2012.02. | |
| | Mērogs | | | - | |
| Būvprojekta vadītājs arhitekts A.Gedrovics | | Būvprojekta daļas vadītājs Projektētājs | | V. Adītāja V. Adītāja | |
| | | Proj. stadija | TP | Marka | EL |