ESMT

ECL 210(A237)

UZ APKURES SISTĒMU
T11=T21-DN25 (14.0kW)
"MISAS KANTORA ĒKA"

MAGNA 32-60
"GRUNDFOS"

DN15 DN15 0–4BAR 0–120° AMV 435 DN40 M DN15 DN15 DN25 0–120° DN32 VRG 3–15 Kvs=4 0–4BAR DN15 DN20 G=0.59m3/st. DN25 DN15 0–120° DN15 DN40 DN40 DN32 DN25 G=0.76m3/st.

UZ APKURES SISTĒMU
T11=T21-DN32 (17.5kW)
"LILIJAS"

UZ KARSTĀ ŪDENS APGĀDES
SISTĒMU-DN32

DN32 DN15 0–10BAR 0–120°C

UPS 32-60F
"GRUNDFOS"

0–4BAR DN40 DN15 DN32 DN15 0–4BAR 0–120°C DN40 DN15

3.0BAR DN32 0–4BAR 0–120°C DN15 DN50 DN15 DN50 DN15 3.0BAR DN32 DN15 DN50 DN15 DN50

AKUMULĀCIJAS TVERTNE
AT-1000 (1000L)

KATLS "KOMFORTS"
AK-100

0–4BAR 0–120°C DN15 **UPS 32-60F "GRUNDFOS"** DN15 DN25 DN50 DN32 FILTRS–DN50 DN50 DN25 DN50 DN25 DN50

BOILERIS-750L

EL.TENS-9kW

0–10BAR DN15 DN15 **NO CIRKULĀCIJAS VADA DN20** DN20 DN20 DN20

UP 20-30N
"GRUNDFOS"

8BAR DN25 0–10BAR DN15 DN15 0–120° **NO ŪDENSVADA DN32** DN32 FILTRS–DN32 DN32 DN32

IZPLEŠANĀS TVERTNE
80L; 10BAR
Pirms sistēmas uzpildīšanas izplešanās tvertnē iesūknēt gaisu līdz p=6.5 bar

DN25 DN15

AIZVĒRTS TIKAI SISTĒMAS HIDRAUL. PĀRB. LAIKĀ

IZPLEŠANĀS TVERTNE
200L; 3BAR
Pirms sistēmas uzpildīšanas izplešanās tvertnē iesūknēt gaisu līdz p=1.0 bar
Sistēmu uzpildīt līdz p=1.3 bar

DN15 DN15 **NO ŪDENSVADA-DN15** DN15 DN15 DN25

AIZVĒRTS TIKAI SISTĒMAS HIDRAUL. PĀRB. LAIKĀ

talr.: +371 29228183
e-pasts:artis_gedrovics@inbox.lv
Liepājas iela 31-1, Rīga LV-1002, LATVIJA

PASŪTĪJUMS:	DIVSTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS „LILIJAS" UN MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS „MISAS KANTORA ĒKA" REKONSTRUKCIJA PAR DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.
BŪVPROJ.VADĪTĀJS: SERT.:Nr.10-0667	A.GEDROVICS
BŪVPR. AVK/A DAĻAS VAD. SERT.:Nr.50-33	E.MIČENIS
INŽENIERE:	J.SMIRNOVA
LĪGUMA NR.: 12-11-KNP; 13-11-KNP	27.02.2012.
PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA	STADIJA: T.P.
RASĒJUMS: KATLA TELPAS PRINCIPIĀLĀ SHĒMA	LAPA NR.7