



No/uz katla uz/no
apkures sistēmu Ø35x32
17650W

PIEZĪMES

1. CAURUĻVADU SILTUIZOLĀCIJA PAREDZĒTA:
KATLĀ TELPĀ - "PAROC"
GRĪDĀ UN STĀVVAIDĒ - "HATEFLEX"
2. MAĢISTRĀLO CAURUĻVADU MONTĀŽAS AUGSTĀKAJĀS VIETĀS
PAREDZĒT AUTOMĀTISKOS ATGAISOTĀJUS, ZEMĀKAJĀS VIETĀS
PAREDZĒT TUKŠOŠANAS VENTĪĻUS AR NOSLĒGKORĶI.

PIEZĪMES:

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU
FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IEKĀRTU
KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI.
SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAĪŅA IR IESPĒJAMA
AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.



tālrunis: +371 29228183
e-pasts: artis_gedrovics@inbox.lv
Liepājas iela 31-1, Rīga LV-1002, LATVIJA

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS: SERT.:Nr.10-0867 A.GEDROVICS
BŪVPR. AVKA DAĻAS VAD. E.MICENIS
SERT.:Nr.50-33
INŽENIERE: J.SMIRNOVA

PASŪTĪJUMS: DVISTĀVU DZĪVOJAMĀS ĒKAS "LILIJAS"
UN MEŽNIECIJAS KANTORA ĒKAS
JASAS KANTORA ĒKA
REKONSTRUKCIJA PAR DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU
KOPDZĪVOJAMO MĀJU
MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.

PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
RASEJUMS: APKURES SHĒMA. "LILIJAS"

STADIJA:
T.P.

M 1:100

LĪGUMA NR.: 12-11-KNP; 13-11-KNP

27.02.2012.

LAPA NR.5