Nr.	Materiālu specifikācija.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Daudz.
1	2		3	4
1	Apsardzes signalizācijas sistēmas centrālais panelis	DSC PC-1864 (Kārba, transformators)	komp.	1
2	Apsardzes paplāšinātaju plate (8 zonas)	DSC PC 5108	gab.	1
3	Apsardzes signalizācijas sistēmas vadības klaviatūra	LCD PK-5500	gab.	1
4	Akumulatoru baterija	12V 7Ah	gab.	1
5	Relejs (12V, NC/NC kontakti 3A)	RM-1	gab.	1
6	Trauksmes sirēna	MR 300 RD / BL	gab.	1
7	Kustības detektors	SRP 600 CROW	gab.	6
8	Durvju magnētiskais kontakts	SC 516 WH	gab.	4
9	Dūmu detektors	EA-318-4	gab.	8
10	Rokas darbības detektors		gab.	2
11	Signalizācijas kabelis	CQR 6x0,22	m	240
12	Kopnes kabelis	UTP 4x2x0,5	m	45
13	Kabelis	JH(St)H 1x2x0,8 FE180E30	m	20
14	Kabelis	NYMJ 3x1.5	m	10
15	Instalācijas gofra	d=16mm	m	100
16	Montāžas materiāli		komp.	1

PIEZĪMES:

1) Iekārtas un materiāli, kas nav uzrādīti dotajā iekārtu un materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo pieredzi.
2) Dokumentācijā minētie izstrādājumu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti.

PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS AĢENTŪRA			OBJEKTS: KATLAKALNA BIBLIOTĒKAS RENOVĀCIJA		
Mūku iela 3, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika, PVN reģ. Nr. LV40003193183, Tālr.(+371)67222181 Fakss (+371)67222182, E-pasts:poga@pogasbirojs.lv		STADIJA: TP	PROJEKTA VADĪTĀJS: JURIS POGA		
SIA "NCS-RĪGA", Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012, Tālr. 67506275 fax. 67506276			Projekta sadaļa : 2VS	Stadija: TP; Lapa: 2VS-4; Lapas; Izmaiņa	
Proj.daļas vad.	J. Spura	03.07.2012	*Materiālu specifikācija.*	Pasūtījums : 12/391	Mērogs b/m
Projektēja	R.Sadovskis	03.07.2012			

Nr.	Materiālu specifikācija.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Daudz.
1	2		3	4
1	Apsardzes signalizācijas sistēmas centrālais panelis	DSC PC-1864 (Kārba, transformators)	komp.	1
2	Apsardzes paplāšinātaju plate (8 zonas)	DSC PC 5108	gab.	1
3	Apsardzes signalizācijas sistēmas vadības klaviatūra	LCD PK-5500	gab.	1
4	Akumulatoru baterija	12V 7Ah	gab.	1
5	Relejs (12V, NC/NC kontakti 3A)	RM-1	gab.	1
6	Trauksmes sirēna	MR 300 RD / BL	gab.	1
7	Kustības detektors	SRP 600 CROW	gab.	6
8	Durvju magnētiskais kontakts	SC 516 WH	gab.	4
9	Dūmu detektors	EA-318-4	gab.	8
10	Rokas darbības detektors		gab.	2
11	Signalizācijas kabelis	CQR 6x0,22	m	240
12	Kopnes kabelis	UTP 4x2x0,5	m	45
13	Kabelis	JH(St)H 1x2x0,8 FE180E30	m	20
14	Kabelis	NYMJ 3x1.5	m	10
15	Instalācijas gofra	d=16mm	m	100
16	Montāžas materiāli		komp.	1

PIEZĪMES:

1) Iekārtas un materiāli, kas nav uzrādīti dotajā iekārtu un materiālu specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai balstoties uz savu personīgo pieredzi.
2) Dokumentācijā minētie izstrādājumu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti.

PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS AĢENTŪRA			OBJEKTS: KATLAKALNA BIBLIOTĒKAS RENOVĀCIJA		
Mūku iela 3, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika, PVN reģ. Nr. LV40003193183, Tālr.(+371)67222181 Fakss (+371)67222182, E-pasts:poga@pogasbirojs.lv		STADIJA: TP	PROJEKTA VADĪTĀJS: JURIS POGA		
SIA "NCS-RĪGA", Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012, Tālr. 67506275 fax. 67506276			Projekta sadaļa : 2VS	Stadija: TP; Lapa: 2VS-4; Lapas; Izmaiņa	
Proj.daļas vad.	J. Spura	03.07.2012	*Materiālu specifikācija.*	Pasūtījums : 12/391	Mērogs b/m
Projektēja	R.Sadovskis	03.07.2012			