

Iekšējie el. tīkli			
Galvenā ēkas sadalne GS			
GS			
N.p.k.	Materiāli	mērv.	daudz.
1	Automātslēdzis 3-f C32A	gab.	1
2	Kontroluzskaites skaitītājs 3-fāzu; 400/230V; 40A	kompl.	1
Sadale SS			
N.p.k.	Materiāli	mērv.	daudz.
1	Slodzes slēdzis 3-f 40A	gab.	1
2	B+C kl. pārsprieg. aizsardzība 3F+1N (V25-B+C/3-NPE) vai analoga	kompl.	1
3	Diferenciālā aizsardz. 1-f C16A 2-polu 30mA	gab.	1
4	Automātslēdzis 1-f C16A	gab.	16
5	Automātslēdzis 1-f C25A	gab.	1
6	Automātslēdzis 1-f B10A	gab.	7
7	El. palaidējs 1-polu, 20A, Usp=230VAC	gab.	1
8	Zemapmetuma sadalnes skapis 36 mod., ar metāla durvīm; z/a, IP41, individ. kompl. HAGER 3 rindu, aizslēdzams	kompl.	1
Piezīme: Sadales skapja izmērus iespējams koriģēt ievērojot shēmas parametrus!			
Pārējie materiāli			
1	El. rozete 1-viet. 1-fāzu, z/a	gab.	29
2	El. rozete 1-viet. 1-fāzu, IP44, z/a	gab.	2
3	EL. rozete 1-viet. z/a DATA	gab.	28
4	EL. rozete 1-viet. v/a DATA	gab.	2
5	El. slēdzis 1-polu; z/a	gab.	6
6	El. slēdzis 2-polu, z/a	gab.	3
7	El. pārslēdzis, z/a	gab.	6
8	Montāžas kārbas zemapmetuma	gab.	74
9	Kustību sensors 360°, 10A, 230V	gab.	1
10	Nozarkārba z/a	m	4
11	PVC caurule d=16mm	m	200
12	PVC caurule d=20mm	m	320
13	PVC caurule d=50mm	m	10
14	Kabelis PPJ 3x1.5	m	230
15	Kabelis PPJ 4x1.5	m	25
16	Kabelis PPJ 3x2.5	m	375
17	Kabelis PPJ 5x10	m	15
18	Kabelis PPJ 3x4	m	25
19	(N)HXH-FE-180/E30 3x1,5	m	25
20	El.zvans un zvana poga	kompl.	1
Gaismas ķermeņi			
1	Evakuācijas norāde "IZEJA" g.ķ. 1x8W ar akumulatoru 1h, piem. GEF 108 vai analogs	gab.	4
2	Virsbūvēts gaismas ķermenis, ar lumin. spuldzi, 1x26W, IP20 piem. ZAPP 360 126HF WHITE vai analogs	gab.	2
3	Griestu gaismas ķermenis, ar lumin. spuldzi, piemēram ZERO PS 6 42W, bez reflektora	gab.	46
4	Virsbūvēts gaismas ķermenis, plafons balts ar lumin. spuldzi, piemēram 1x26W G24d-3 D=320mm IP65	gab.	3
5	Halogēni gaismekļi, prožektoru uz slīdes (grozāmi), piemēram, S45 Glamox(vai analogi)spuldze 1 x HIT-CRI 35, 70W G12 base, ar montāžas sliedi ~2,5m	gab.	4

Piezīme:

1. Iekārtas un materiāli, kas nav doti šajā specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz personīgo pieredzi!
2. Specifikācijā minētie izstrādājumu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes un ekspluatācijas prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti!

PASŪTĪTĀJS		OBJEKTS	
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS AĢENTŪRA		KATLAKALNA BIBLIOTĒKAS RENOVĀCIJA	
Mēru iela 3, Rīga, LV-1050 Latvijas Republika P/VN reģ. Nr. LV40003193183 Tālr. (+371)67222181 Fakss (+371)67222182 E-pasts: spoga@pogashiroja.lv		STADIJA TP	
SIA "NCS-RĪGA" Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012 Tālr. 67506275 fax. 67506276		PROJEKTA VADĪTĀJS JURIS POGA	
Projekta sadaļa : EL		Stadija	Lapa
		TP	EL-6
Projekta vad.	J. Spura	Pasūtītājs :	
Projektēja	J. Spura	Mērogs	
		12/391	
		b/m	