

*Ieinteresētajiem piegādātājiem*

*Jautājums un atbilde par iepirkuma procedūru „Sporta laukuma rekonstrukcija” (ID Nr.ĶND/2012/34)*

***Jautājums:** Jautājums par paneļu stiprināšanu pie stabiem. LUX stabā iestrādāta speciāla grope, pie kā stiprināt paneļus. Pie kvadrātiskā 80x80mm staba atvērts jautājums – kā stiprināt paneli, lai to nevarētu ērti noskrūvēt?*

**Atbilde:** Paneļus paredzēts stiprināt ar taisnstūra profila stabiem paredzētajām stiprinājuma skavām. LUX stabi netika iekļauti projektā ekonomisku apsvērumu dēļ. Žoga paneļus paredzēts montēt no futbola laukuma iekšpuses, kas apgrūtinās to vieglu demontāžu.