

*Objekta apsekošana 19.11.2013,  
Ķekavas sākumskola, Skolas iela 2, Ķekavā, Ķekavas novadā*

**Uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes  
iepirkumā „Par tiesībām veikt Jauniešu centra rekonstrukcijas tehniskā projekta  
izstrādi un autoruzraudzību Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”  
(Iepirkuma identifikācijas Nr.: ĶND/2013/41)**

1. Vai var būt atšķirīgs risinājums no meta?

Mets ir jāievēro kā ieceres risinājums, bet var būt atsevišķi nedaudz atšķirīgi risinājumi saistībā ar tehniskā projekta detalizāciju, projektētāja redzējumu un saskaņojot to ar Pasūtītāju.

2. Kā ir ar ūdens, kanalizācijas pieslēgumu, siltumapgādi?

Var izskatīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu no esošās sākumskolas ēkas. Tehniskie risinājumi un faktiskās iespējas jāizpēta tehniskā projekta izstrādes gaitā. Siltumapgāde iespējama no katlu mājas, kas apgādā ar siltumu esošo sākumskolas ēku. Nepieciešams tehniskā projekta izpētes laikā izpētīt, vai esošās katlu mājas jauda ir pietiekama.

3. Kā ir ar tehnisko noteikumu saņemšanu?

Pasūtītājs ir pieprasījis tehniskos noteikumus no Valsts kultūras un pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Valsts vides dienesta Lielrīgas vides pārvaldes. Ir pieprasīts un apmaksāts Sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums plānotajai darbībai.

4. Kāds būtu mūru apstrādes risinājums, lai tie būtu vizuāli pievilcīgi aiz stikla fasādes?  
Nepieciešams detalizēt tehniskā projekta izstrādes laikā.

5. Vai ir jāveic ģeoloģiskā izpēte?

Jā, projektētājam tas ir jāveic.

6. Vai laistīšanas iekārtas jāparedz visai 4 ha teritorijai?

Nē, tikai tur, kur tas ir nepieciešams apstādījumiem

7. Vai Ķekavas upe uzliek kādus būvniecības aizliegumus?

Uz šo objektu faktiski nē, jāievēro ierobežojumi 10 m tauvas aizsargjoslā.