

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Jautājumi un atbildes par atklātu konkursu “Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. III kāрта” (ID Nr.ĶND/2015/2-2):

1. Jautājums: Lūdzu precizēt paredzētā betona bruģakmens formu, jo tehniskā projekta rasējumos ir norādīts *Nostalit 6*, bet iepriekšējos būvniecības etapos šai pašai ielai tika izmantots *Prizma 6* betona bruģakmens.

ATBILDE: Ietves bruģakmens jāizmanto atbilstoši iepriekšējam būvēs kārtām tas ir *Prizma 6* bruģakmens.

2. Jautājums: Lūdzu precizēt paredzētā betona bruģakmens biezumu, kurš tiks izmantots starp esošo asfaltbetonu un laukakmens joslu. Tehniskā projekta rasējumos tas ir norādīts 6 cm, bet darba daudzumu sarakstā ir norādīts 8 cm.

ATBILDE: Starp laukakmens joslu un asfaltbetonu bruģakmens *Prizma* biezums 8cm.