Griezums 1B-1B
(IZBŪVES PRINCIPIĀLĀ SHĒMA KĀPŅU TIPS NR.3 (2.6m platums))

MĒROGS 1:50



Betona bruģakmens segums (gluds, velosipēdu ceļu)	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=20cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Ģeotekstils	
Esošā grunts	

Betona bruģakmens segums	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=15cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Ģeotekstils	
Esošā grunts	

Rūpnīciski izgatavoti betona pakāpieni	
Betons C16/20	h=15cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=20cm
Esošā grunts	

Betona bruģakmens segums (gluds, velosipēdu ceļu)	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=20cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Ģeotekstils	
Esošā grunts	

Griezums 1A-1A
(IZBŪVES PRINCIPIĀLĀ SHĒMA KĀPŅU TIPS NR.2 (2.8m platums))

MĒROGS 1:50



Betona bruģakmens segums	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=15cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Ģeotekstils	
Esošā grunts	

Rūpnīciski izgatavoti betona pakāpieni	
Betons C16/20	h=15cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=20cm
Esošā grunts	

Betona bruģakmens segums	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=15cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Ģeotekstils	
Esošā grunts	

Griezums 1C-1C
(IZBŪVES PRINCIPIĀLĀ SHĒMA KĀPŅU TIPS NR.2 (1.6m platums))

MĒROGS 1:50



Betona bruģakmers segums	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=15cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Ģeotekstils	
Esošā grunts	

Betona bruģakmens segums	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=15cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Esošā grunts	

Betona bruģakmens segums	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=20cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Esošā grunts	

Rūpnīciski izgatavoti betona pakāpieni	
Betons C16/20	h=15cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=20cm
Esošā grunts	

Betona bruģakmens segums	h=6cm
Sīkšķembu fr. 2-5 izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=15cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Ģeotekstils	
Esošā grunts	

Griezums 2-2

MĒROGS 1:50



Betona bruģakmens segums	h=6cm
Smilts cementa maisījuma (1:8) izlīdzinošais slānis	h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45	h=15cm
Salizturīgais slānis	hmin=30cm
Esošā grunts	

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.
2. Uzrādītās augstuma atzīmes - absolūtas.
3. LKS-92 koordinātu sistēma un Baltijas augstumu sistēma.
4. Materiāli atbilstoši šī būvprojekta specifikācijām un "Ceļu specifikācijas 2014" (VAS "Latvijas Valsts ceļi", Rīga, 2014).
5. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
6. Esošo komunikāciju augstuma atzīmi precizēt būvdarbu laikā.
7. APMALES IZBŪVES VEIKT SEKOJOŠI - IZBŪVĒ VIENU MALU ARAPMALĒM, TAD IEKLĀJ BRUĢAKMENI UN TAD IZBŪVĒ OTRU MALU. Lai nodrošinātu, ka neveidojas spraugas starp apmali un bruģakmeni.
8. Margas stiprināmas pie ietvju pakāpieniem. Stiprināt ar mehāniskiem vai ķīmiskiem enkuriem.

Būvprojekta vad	I. Bitmanis		06 .02.2015
Būvpr.daļas vad.	J.Langenfelds		
Rasēja	J.Langenfelds		

BALTEX GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Ķekavas novads, Ķekavas pag., Ķekava, "Ķekavas ūdensdzirnavas", Gaismas iela 7A, Skolas iela 2

OBJEKTS: Gājēju celiņa izveide Ķekavas parka teritorijā

PASŪTĪTĀJS: Ķekavas novada pašvaldība

RASĒJUMS: Griezumi

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	21-25/14/53	TP
MĒROGS: 1:50	LAPU SKAITS: 1/2	LAPA: TS-7