



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
	SILTUMTĪKLI RADIATORU APKUREI
	SILTUMTĪKLI GRĪDAS APKUREI
	APKURES RADIATORI
	GRĪDAS APKURES KOLEKTORS
	SILTUMMEZGLS

TELPU EKSPLIKĀCIJA (1.STĀVS)		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība m ²
101	Vestibils	38,50
102	Pasākumu zāle	73,33
103	Galerija	54,95
104	Invalīdu tualete	2,12
105	Tualete	5,16
106	Pasniedzēju telpa	47,75
107	Pasniedzēju telpa	22,10
108	Pasniedzēju telpa	22,20
109	Terase	45,35

PIEZĪMES:

- Grīdas apkures kolektors K2 montējams 2. stāva tualetes telpā (lapa AVK-A-5).
- Kolektori aprīkojami ar atgaisotājiem.
- Grīdas apkures aprēķinos izmantoti projektētie grīdu klājuma materiālu katalogos uzrādītie siltumpārvades koeficienti un telpu temperatūras pieņemtas MK noteikumos Nr. 431 noteiktās. Aprēķini veikti izmantojot UPONOR aprēķina diagrammas un katalogos uzrādītie spiediena zudumi. Veicot jebkādas izmaiņas, jāveic aprēķinu aktualizācija.
- Detalizētus mezglus un pielietojamo materiālu risinājumus un izmērus būvniecības gaitā precizēt ar projekta autoru autoruzraudzības kārtībā pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā vai izstrādājumu/iekārtu pasūtījuma veikšanas.
- Materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi - būvdarbu izmaksu aprēķinā jāietver visi darbu un materiālu apjomi kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu būvdarbu realizāciju un objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši projekta kopējam risinājumam.

		REG. NR. 4000 329 8105, PRĒSES IELĀ 2, OGRĒ	Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Reģ. Nr. 90000048491	Pas. Nr. 37/16	Arh. Nr.
SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"			Objekta nosaukums: Ķekavas novada Jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava	Stadija Izmaiņas BP	Mērogs 1:100
BP daļas vadītājs: Izstrādāja:	T.A.Grauds D.Āboliņa	01.02.2017 01.02.2017	Lapas nosaukums: 1. stāva apkures tīklu plāns	Lapa AVK-A-3	Lapu sk. 5