

Ķekavas novada Jaunu ideju centrs,
Skolas iela 2, Ķekava

Ventilācijas iekārtu un materiālu specifikācija

Npk	Nosaukums	Vienība	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5
	PN-1			
1	Piekaramā gaisa apstrādes iekārta HR flat 600 (kreisais virz.), Lp=600 m³/h, Ln=600 m³/h, elektro pieslēgums 0,352 kW un 0,266 kW, 230V, ~ sastāvā:	gab.	1	Recair
	a) pieplūdes un nosūces ventilatori,			
	b) pieolūdes un nosūces filtri			
	c) pretplūsmas siltummainis,			
	d) elektrisks priekšsildītājs 5,5 kW			
	e) regulēšanas un automātikas aparatūra			
2	Gaisa ieņemšanas-izmetes reste ar jumtiņu Ø250	gab.	1	Amalva vai analogi
3	Trokšņu slāpētājs AGS-250-50-900	gab.	2	Amalva vai analogi
4	Ugunsdrošs vārsts UVA30-250-60	gab.	2	Amalva vai analogi
5	Nosūces difuzors DVS-125	gab.	28	Amalva vai analogi
6	Pieplūdes difuzors DVS-P-125	gab.	25	Amalva vai analogi
7	Drošvārsts AGRJ-160	gab.	2	Amalva vai analogi
8	Drošvārsts AGRJ-125	gab.	25	Amalva vai analogi
9	Gaisa ieņemšanas un izmetes vada pretkondensāta izolācija ar PAROC akmens vates čaulām ar alumīnija folija pārklājumu 50 mm biezumā	m²	3	PAROC vai analogi
10	Apalš gaisa vads Ø250	m	15	Amalva vai analogi
11	Apalš gaisa vads Ø200	m	42	Amalva vai analogi
12	Apalš gaisa vads Ø160	m	62	Amalva vai analogi
13	Apalš gaisa vads Ø125	m	110	Amalva vai analogi
14	Pārplūdes restīte sienās OLR-400	gab.	6	Lindab vai analogi
15	Pieplūdes restīte durvīs JR-5/2-400x20	gab.	9	
16	Iebūvējams ventilators ar pretvārstu Dn125 (tualetēm)	gab.	6	
17	Gaisa vadu tīrīšanas lūciņas	gab.	8	
18	Gaisa vadu fasondaļas /cinkots metāls/(pārejas ar blīvēm, likumi, trejgabali)	k-ts	1	
19	Gaisa vadu stiprinājumi	k-ts	1	
20	Elektromateriāli (datu kablis - 10m, NYY-3x1,5-10m, ugundrošs kab. EI-30 - 15m)	k-ts	1	
21	Palīgmateriāli	k-ts	1	

Sastādīja:

T.A.Grauds