






Mx 1:500
My 1:100




Mx 1:500
My 1:100



| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] | | 7.770 | 7.590 | 8.010 | 7.910 | 8.980 | 8.880 | 8.160 | 8.020 |
| Projektējamā zemes virsmas atzīme [m] | | 8.770 | 8.730 | 9.610 | 9.800 | 9.680 | 9.900 | 9.560 | 9.300 |
| Esošā zemes virsmas atzīme [m] | | 8.770 | 8.730 | 9.610 | 9.800 | 9.680 | 9.900 | 9.560 | 9.300 |
| Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc. | | PP T8 De200/175 | | PP T8 De200/175 | | PP T8 De200/175 | | PP T8 De200/175 | |
| Pamatne[cm] | | Blīvētā smiltis 15cm | | Blīvētā smiltis 15cm | | Blīvētā smiltis 15cm | | Blīvētā smiltis 15cm | |
| Kritums i‰ | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| Attālumi, [m] | Garums L[m] | 9.00 | | 5.00 | | 5.10 | | 7.00 | |
| Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm] | | G-01 Ø400 | K2-01 Ø1000 | G-02 Ø400 | K2-02 Ø1000 | G-03 Ø400 | K2-03 Ø1000 | G-04 Ø400 | K2-04 Ø1000 |

Piezīmes:

- Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt rasējuma lapā LKT-01
- (*) – pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšūrfējot.
- Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
- Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
- Cauruļvadu ieguldīšanas klase T8.
- Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.



| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|------------|----------|------------|-----------|---------|--|-----|
| Pasūtītājs: | | Ķekavas novada pašvaldība | | | | | | Pasūtījuma Nr. 21-22/12/318 | |
| Projektētājs: | | Projekts: Mežmalas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceļu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C A7 - Zālītes (Mežmalas iela), Krustkalni, Ķekavas nov., Ķekavas pag. | | | | | | Rasējums: Garenprofils lietus ūdens kanalizācijai | |
| Būvproj.vad. | | Projektēja | Pārbaudīja | Datums | Arhīva Nr. | Mērogs | Stadija | | |
| M.Rozentāls | | M.Rozentāls | A.Urtāns | 03.2013. | 64-12 | 1:100/500 | TP | LKT-02 | 1/1 |