

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Projekts objektam: "Nākotnes ielas daļas pārbūve (No Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam)" izpildīts atbilstoši pasūtītāja doto projektēšanas uzdevumu, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus, kā arī citu inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju.

U=400V;
Pa=1.5 kW
Pu=1.5 kW

Projekta ELT sadaļā tiek risināta ceļa apgaismojuma tīklu izbūve.

1. Pēc Pasūtītāja sniegtā projektēšanas uzdevuma ceļu apgaismojumam izmantot 8,5 m stabus ar L - veida konsolēm, apgaismojuma armatūras ar nātrija spuldzēm.
2. Gājeju pārejas apgaismojumam izmantot cinkotus balstus "Zebra" ar LED NEOS 2 gaismekļiem
3. Kabeļus visa trases garumā guldīt aizsargcaurulēs.
4. Kabeļus guldīšanas dziļums - 0.7m. Kabeļu trases posmos starp balstiem, kur kabeļu līnija šķērso brauktuves daļu - guldīšanas dziļums 1m.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

1. Latvijas būvnormatīvi (LBN);
2. Latvijas valsts standarti (LVS);
3. "EVOPIPE" produktu katalogs;
4. Ražotāju izdotās iekārtu instrukcijas.

RASĒJUMA SARAKSTS

ELT-1	Vispārīgie rādītāji
ELT-2	Projektējamā apgaismojuma tīkla ģenerālpāns
ELT-3	Principiālā shēma
ELT-4	Šķersojumi ar pazemes inženierkomunikācijām
ELT-5	Pielikums Nr.1. Apgaismojuma balsta elementi

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS
VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI
BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

10.07.2017.
(DATUMS)

GADIS BEITINŠ
SERT Nr.3-01402
Sfēras Nr.16-20-00123
(PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS RISINĀJUMI
ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU,
KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA ELT
DAĻAS VADĪTĀJS

10.07.2017.
(DATUMS)

Mārtiņš Līberts
SERT Nr.70-2472
(PARAKSTS)

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | ARHITEKTŪRA
PROJEKTĒŠANA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.vad.	G.Beitiņš	10.07.2017.
Būvproj.daļ.vad.	M.Līberts	10.07.2017.
Tehn.izstrādātājs	A.Plešnovs	10.07.2017.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

**NĀKOTNES IELAS DAĻAS PĀRBŪVE (NO
DIENVIDU IELAS LĪDZ MŪZIKAS SKOLAS
STĀVLAUKUMAM)**


ADRESE Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads

PASŪTĪJUMA NR.
21-27/17/13


RASĒJUMA NOSAUKUMS

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

MĒROGS b.m.	MARKA ELT	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR. 12/17
STADIJA BP	NUMURS ELT-1	LAPAS NR. 1	CAUREJOŠAIS NR.



OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Proj. apgaismojuma balsts , L - veida konsole
	Proj. apgaismojuma kabelis
	Proj. aizsargcaurule apgaism. kab.
	Proj. aizsargcaurule 20kV kab.
	Pazemes komunikācijas šķersojuma vietas
	Esošais apgaismojuma balsts
	Proj. gājeju pārejas apgaismojuma balsts

Piezīmes.

- Komunikāciju dziļumus precizēt būvdarbu laikā.
- Kabeļu liekuma radiusiem jaatbilst LEK 082, P.4., tab.4.1.
- Proj. apgaismojuma balstu Nr.3. instalēt vēca apgaismojuma balsta vietā.
- Kabeļu locījumus gājeju pārejas apgaismojumam izpildīt aizsargcaurules līkumā.
- Kabeļi starp proj. balstiem Nr.1. un Nr.2. guldīt aizsargcaurulē EVOCAB FLEX
- Atslēgt un demontēt kabeļu līniju starp esošiem apgaismojuma balstiem Nr.1. un Nr.3.
- Demontēt esošos apg. balstus Nr.3.,4.,5.

SASKAŅOTS ECT-
akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
RĪGAS IECIRKNI
ar noteikumiem: balsti

1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt "Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjosla";
2. Atbilstoši LBN 008-14 "Inženierliktu izvietojums" attālumi starp komunikācijām nedrīkst būt mazāki par:
horizontālie 1.0m no lampu balstiem
vertikālie 0.5m uz 0.25m apakšējo
Saskaņojums derīgs 2 gadus.

Šķersojuma vietās precizēt gāzesvada novietojumu, veicot skatrakumus

Aus Latvijas Gāze
Rīgas iecirkņa
Pārvaldes darbu izpildes dienests
inženieris
GATIS GRAUDIŅŠ
09.08.2017

IZSTRĀDĀTĀJS

JOE | ARHITEKTŪRA
PROJEKTĒŠANA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

			10.07.2017.
Būvproj.dal.vad.	M.Liberts		10.07.2017.
Tehn.izstrādātājs	A.Plešanovs		10.07.2017.


BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS


NĀKOTNES IELAS DAĻAS PĀRBŪVE (NO DIENVIDU IELAS LĪDZ MŪŽIKAS SKOLAS STĀVLAUKUMAM)

ADRESE	Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads	PASŪTĪJUMA NR.	21-27/17/13
--------	---	----------------	-------------

RASĒJUMA NOSAUKUMS
PROJEKTĒJAMĀ APGAISMOJUMA TĪKLA ĢENERĀLPLĀNS

MĒRŌGS	MARKA	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR.
1:500	ELT		12/17
STADIJA	NUMURS	LAPAS NR.	CAUREJOŠAIS NR.
BP	ELT-2	2	





IZSTRĀDĀTĀJS

JOE |

ARHITEKTŪRA
PROJEKTĒŠANA

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

Būvproj.daļ.vad.	M.Līberts		10.07.2017.
Tehn.izstrādātājs	A.Plešanovs		10.07.2017.

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

NĀKOTNES IELAS DAĻAS PĀRBŪVE (NO
DIENVIDU IELAS LĪDZ MŪZIKAS SKOLAS
STĀVLAUKUMAM)

ADRESE Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads

PASŪTĪJUMA NR.
21-27/17/13

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ŠĶĒRSOJUMI AR PAZEMES
INŽENIERKOMUNIKĀCIJAM

MĒROGS b.m.	MARKA ELT	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR. 12/17
STADIJA BP	NUMURS ELT-4	LAPAS NR. 4	CAUREJOŠAIS NR.


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---



D



F



5	6	7	8
---	---	---	---



5	6	7	A3
---	---	---	----

JOE | ARHITEKTŪRA
PROJEKTĒŠANA

Būvproj.daļ.vad.	M.Līberts	10.07.2017.
Tehn.izstrādātājs	M.Līberts	10.07.2017.

NĀKOTNES IELAS DAĻAS PĀRBŪVE (NO
DIENVIDU IELAS LĪDZ MŪZIKAS SKOLAS
STĀVLAUKUMAM)

RASĒJUMA NOSAUKUMS	PIELIKUMS NR.1. Apgaismojuma balsta elementi
--------------------	---

MĒROGS b.m.	MARKA ELT	LAPAS KOPĀ	ARHĪVA REĢ. NR. 12/17
STADIJA DD	NUMURS ELT 5	LAPAS NR. 5	CAUREJĒŠAIS NR.