

Būvdarbu apjomi

Nr. p. k.	Kods	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Skaitis
1	2	3	4	5
Materiāli				
1	līgumc.	Kabelis AXMK 4x35mm ² (vai ekvivalents)	m	260
2	līgumc.	Kabelis PPJ-3x1.5mm ² (vai ekvivalents)	m	125
3	līgumc.	Aizsargcaurule d=63mm (450N) EVOCAB FLEX	m	26
4	līgumc.	Aizsargcaurule d=63mm (450N)	m	80
5	līgumc.	Aizsargcaurule d=63mm (750N)	m	38
6	līgumc.	Aizsargcaurule d=75mm (750N)	m	49
7	līgumc.	Aizsargcaurules līkums DN75 90°	gb.	4
8	līgumc.	Kabeļa brīdinājuma lenta	m	176
9	līgumc.	Y-veida nozaruzmava Y3 4x50/35mm ² ; 5x25/16mm ² , Ø42mm 0.6/1kV	gb.	1
10	līgumc.	Kabeļa gala apdare EPKT-0015 (vai ekvivalents)	kpl.	20
11	līgumc.	Automāts 1fB16A	gb.	4
12	līgumc.	Spaiļu komplekts	kpl.	3
13	līgumc.	Koniski cinkots 8.5 m (virs zemes 8 m) apgaismes stabs komplektā ar gumijas gredzenu (starp konsoli un balstu)	kpl.	6
14	līgumc.	Pamatne stabam 10 m DBP-13 (1.25m)	kpl.	6
15	līgumc.	Konsole L-veida 2/2.5/15	kpl.	6
16	līgumc.	Gumijas blīve starp pamatu un apgaismes stabu	gb.	6
17	līgumc.	Apgaismojuma savienojuma spaiļe bez drošinātāja SV15	kpl.	6
18	līgumc.	Gaismekļi, SGS102 150W SON(-T), vai analogs	kpl.	6
19	līgumc.	Spudzes SON-T 150W	gb.	6
20	līgumc.	Cinkots apgaismojuma balsts "Zebra" L-veida 6m	gb.	4
21	līgumc.	Gaismeklis LED NEOS 2 75W	gb.	4
22	līgumc.	Gumijas blīve starp pamatu un apgaismes stabu	gb.	4
23	līgumc.	Betona pamats BP6-10	gb.	4
24	līgumc.	Skrūve M 16x40	gb.	4
25	līgumc.	Norāde zebra 200x20	gb.	4
26	līgumc.	Norāde zebra 150x20	gb.	4
27	līgumc.	Kronšteins ceļazīmei	gb.	4
28	līgumc.	Kronšteins norādēm	gb.	16
29	līgumc.	Papildmateriāli	kpl.	1

Nr. p. k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis
1	2	3	4	5
Darbs				
1	līgumc.	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gb.	17
2	līgumc.	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1,0m dziļumā. Darbos ietilpst: Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.	m	196
3	līgumc.	Brīdinājuma lentas ieklāšana	m	176
4	līgumc.	Kabeļa NYY-J-3x1.5mm2 ievilkšana apgaismes balstā	m	125
5	līgumc.	Vēca apgaism. kabeļa ievilkšana apgaismes balsta pamatā un balstā	m	3
6	līgumc.	Z/S nozarojuma uzmavas instalācija	gb.	1
7	līgumc.	Kabeļa AXMK 4x16mm2 ievilkšana apgaismes balsta pamatā un balstā	m	57
8	līgumc.	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	193
9	līgumc.	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	193
10	līgumc.	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	kpl.	20
11	līgumc.	Apgaismojuma balstu montāža	kpl.	6
12	līgumc.	L-veida konsoles montāža	kpl.	6
13	līgumc.	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	kpl.	10
14	līgumc.	Gaismekļa montāža	kpl.	6
15	līgumc.	Automātslēdža montāža	kpl.	10
16	līgumc.	Balstu bedru rakšana	gb.	10
17	līgumc.	Gaismekļa LED NEOS 2 montāža	kpl.	4
18	līgumc.	Balsta "Zebra" montāža	kpl.	4
19	līgumc.	Apgaismojuma balstu demontāža	gb.	3
20	līgumc.	Papilddarbi	kpl.	1

Sastādīja:

Mārtiņš Līberts