

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Informējam par saņemtajiem jautājumiem par Ķekavas novada pašvaldības rīkoto atklāto konkursu "PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas", ID ĶNP 2018/6:

1.jautājums: Lūdzu paliekošo sienu (gan ārējo, gan iekšējo) savienojuma mezglu ar jaunizbūvējamo grīdu.

ATBILDE: Kā norādīts projekta dokumentācijā, rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētajai vietai, tādēļ būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko būvprojekta dokumentācija kopumā. Paliekošo sienu savienojuma mezgla ar jaunizbūvējamo grīdu konkrētais risinājums tiks sniegts autoruzraudzības kārtībā.

2.Jautājums: Kā nodrošināt Voltex hidroizolācijas, kas aizsargā no gruntsūdeņiem, pilnvērtīgu darbību, nedemontējot esošās visas starpsienas? Kapilārais mitrums varēs pacelties vertikāli pa paliekošajām starpsienām.

ATBILDE: Kā izriet no tāmju apjomu sadaļas, visas esošās starpsienas tiek demontētas, un ir jāpiemēro būvprojektā dotais risinājums attiecībā uz jaunajām starpsienām.

3.Jautājums: Projektā paredzēta esošās apkures sistēmas (ieskaitot siltummezglu) demontāža. Kurā pozīcijā ir jāiekļauj šīs izmaksas?

ATBILDE: Izmaksas par esošās apkures sistēmas (ieskaitot siltummezglu) demontāžu jāiekļauj tāmes 2-4 pozīcijā 16. Citi neuzskaitītie darbi un materiāli.