



Telpu eksplikācija		
Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
0.1	Pagraba telpa	55.1
0.2	Pagraba telpa	51.4
0.3	Pagraba telpa	27.5
0.4	Pallgtelpa	13.3
0.5	Telpa setniekam	4.6
0.6	Telpa setniekam	15.7
0.7	Pagraba telpa	24.3
0.8	Pagraba telpa	52.2
0.9	Pagraba telpa	54.3
0.10	Gaitenis	23.90
0.11	Kabinets	10.0
0.12	El.ievada telpa	10.5
0.13	Gērbtuve	11.6
0.13_1	Tualetes telpa	2.8
0.13_2	Dušas telpa	2.8
0.14	Apkopēja telpa	4.4
0.15	Tehniskā telpa	1.5
0.16	Vejlveris	4.8
0.17_1	Sakņu un dārzeņu noliktava	8.1
0.17_2	Sakņu un dārzeņu noliktava	13.0
0.18_1	Sauso pārtikas noliktava	3.5
0.18_2	Ģeas un zivju cehs	13.2
0.19	Kāpņu telpa	33.5
0.20	Tehniskā telpa	54.8
0.21	Pagraba telpa	53.7
0.22	Pagraba telpa	25.3
0.23	Pallgtelpa	2.6
0.24	Pagraba telpa	17.6
0.25	Pallgtelpa	7.3
0.26	Pagraba telpa	4.8
0.27	Pagraba telpa	17.4
0.28	Pagraba telpa	54.7
0.29	Pagraba telpa	53.5
0.30	Vejlveris	3.0
0.31	Pallgtelpa	31.6
0.32	Pagraba telpa	72.4
0.33	Pagraba telpa	55.0
0.34	Pagraba telpa	53.0
0.35	Pagraba telpa	25.1
0.36	Pagraba telpa	16.2
0.37	Pagraba telpa	16.3
0.38	Pagraba telpa	10.4
0.39	Pagraba telpa	25.7
0.40	Pagraba telpa	54.5
0.41	Pagraba telpa	54.4
Pagraba stāva (kopā):		1151.3

- PIEZĪMES:**
1. Spriegums tīklā 400V. TN-C-S sistēma (neitrāls un aizsardzības zemesēšanas vadītājs ir savienoti kopā ievadsadalē).
  2. Elektroiekārtas metāliskos korpusus savienot ar PE kopnēm ar atsevišķu (dzeltenī-zaļu) dzīslu.
  3. Grupu tīklu izpildīt ar kabeli MMJ vai līdzvērtīgiem kabeļiem.
  4. Kabeļu stāvada vietas precīzēt montāžas laikā.
  5. El. barošanas pieslēgšanas vietas precīzēt montāžas laikā.
  6. Kabeļu instalāciju veikt virsmaimē kabeļu kanālos, tehniskās telpās - atklāti, kabeli ievēlot gofrētās PVC caurules, caurules Ø precīzēt montāžas laikā.
  7. Sadales, rozešu, iekārtu tipus un izvietojuma vietas, piesaistes, pirms montāždarbiem precīzēt.

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI	
	Projektējamās spēka sadales SS-0.1 zīa
	1f. rozete ar aizsargkontakta; z/a; IP20; montāžas h=0.3m, ja projekta nav norādīts cits augstums
	1f. rozete ar aizsargkontakta; z/a; IP44; montāžas h=0.3m, ja projekta nav norādīts cits augstums
	3f. rozete ar aizsargkontakta; z/a; IP44; montāžas h=0.3m, ja projekta nav norādīts cits augstums
	Projektējamais 1 f. el. izvads
	Elektriskie kabeļi caurules sienās vai griestos

OBJEKTA NOSAUKUMS	
PII "ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFĒKTIVITĀTES UZLABOŠANA	
Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas	
Jaunatnes iela 2, Valdeži, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Būves kadastra nr. 80700010114001	
PASŪTĪTĀJS	
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA, Ķekava, Gaismas iela 19 k-9, LV-2123, Reg. Nr. 90000048491	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS	
STADIJA	BŪVPROJEKTA DAĻA
Aplicinājuma karte	EL
BŪVPROJ. DAĻAS VADĪT.	N. Gorbatenko
IZSTRĀDĀJA	N. Gorbatenko
RĀSĒJUMS	
PAGRABA STĀVA PLĀNS AR SPĒKA TĪKLIEM	
RĀSĒJUMA NR.	EL-02
PASŪTĪTUMA NR.	EL-2
ARHĪVA NR.	2016-F014
MĒROGS	DATUMS
M 1:100	2017.05.08.